



INSPECCIÓN DE ESTACIÓN DE LAVAOJOS

KP-F-SST-25
V.1
FEB-2023

NOMBRE DEL INSPECTOR			FIRMA	
UBICACIÓN:			FECHA:	
DESCRIPCIÓN	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	
Se encuentra la estación de lavajojos limpia y ordenada				
Se encuentra la estación lavajojos señalizada				
El agua se encuentra en el nivel y condiciones correctas				
Se encuentran las salidas de agua de la estación lavajojos disponibles y limpias.				
Se encuentra el accionamiento ajustado firmemente sin torceduras o daños.				
Actúan el accionamiento en forma rápida y repetida.				
Es la presión del agua suficientes para desplazar los capuchones protectores.				
El caudal del agua garantiza un flujo continuo superior a los 15 minutos.				
Nota: El agua del lavajojos debe ser agua potable o agua de caja				