



INSPECCIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBAS

EC-HSE-F-16
REV-0
FEB-2023

PROYECTO:			
FECHA:		ESTACIÓN:	
INSPECCIONADO POR:			

CHEQUEO A REALIZAR				
	ASPECTOS A EVALUAR	SI	NO	OBSERVACIÓN
1	El area o estación limpia y en buen estado de orden.			
2	cuenta con hoja de mantenimiento de bomba y se registra los mantenimientos realizados			
3	Comprobar que el tanque de almacenamiento de agua este limpio sin hojas			
4	Revisar la malla en la manguera de succion si esta libre de restos, hojas, insectos y sucios.			
5	Revisar que cuente con las guardas de proteccion correctamente colocadas y empernadas.			
6	Cuenta con bandeja de conteccion y se encuentra con apsorvente.			
7	Se evidencia presencia de fugas de aceite o combustible			
8	Todas las mangueras se encuentran en buenas condiciones y libres de liqueos			
9	EL tanque de combustible esta devidamente señalado, cuenta con tina de conteccion y apsorbente			
10	Cuenta con bomba manual para realizar el trasbace de combustible			
11	La bateria se encuentra en caja de madera y los bornes estan encauchetados y debidamente apretados			
12	El tacho de desechos esta devidamente señalado, con su funda plastica y tapa			
13	Se encuentra con guarda la banda principal			
14	Se evidencia la hoja de seguridad de aceite y combustible			
15	Cuenta con Kit para derrames devidamente señalado y en perfectas condiciones			
16	El area se encuentra señalizada y delimitada con la identificacion de riesgos			
17	La zona de motobomba es estable			
18	Existe listado de telefonos en caso de emergencias			
19	El encarpado se encuentra en buen estado y no presenta goteras			
20	El almacenamiento del combustible se encuentra en cubeto y con apsorbente			
21	Las canecas de combustible estan devidamente señalizadas			
22	El acceso al area no presenta riesgo de caidas y resvalones			

Comentarios, observaciones, partes a cambiar y/o a reparar:	
Firma de HSE	Firma del Supervisor